

KAMINMAUERWERK – Einstimmungen/Schwächungen

FESTSTELLUNG > F90 brandbeständiges Mauerwerk:

- ☞ KAMIN- bzw. RAUCHFANGMAUERWERK, muss wie in der Bautechnik hinlänglich bekannt,
 - ⚠ bestimmte brandschutztechnische Anforderungen erfüllen,
 - ⚠ unterschiedlichsten thermischen Belastungen standhalten,
 - ⚠ die erforderliche Betriebsdichtheit im Betrieb von Feuerungsanlagen gewährleisten!

DEFINITION > F90 brandbeständiges Mauerwerk:

- ☞ NF- Normgemauertes Ziegel Mauerwerk (NF Ziegel 6 x 12 x 25cm), mit einer Stärke von mind. 12 cm – INNEN und AUSSEN mit ca. 1,5 cm Verputz versehen!

REGELWERKE betreffend den Stand der Technik:

- ☞ BRANDSCHUTZ > ÖNorm B 3800-4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- ☞ BETRIEBSDICHTHEIT > ÖNorm B 8201 Rauch- und Abgasfänge – Prüfen auf freien Querschnitt und der Betriebsdichtheit

HINWEIS > F90 brandbeständiges Mauerwerk:

- ☞ Um sämtlichen an das Kamin- bzw. Rauchfangmauerwerk gestellten Anforderungen zu entsprechen, darf das NF- Normgemauerte Kaminmauerwerk in keinster Weise geschwächt, angebohrt, beschädigt, an- oder eingestemmt bzw. sonstige Einbauten gemacht werden!

⚠ *Sollten diese Anforderung im Rahmen der Bauarbeiten nicht berücksichtigt werden, sind der Verlust von **BRANDBESTÄNDIGKEIT** bzw. **BETRIEBSDICHTHEIT** und folglich entstehende Schäden vorprogrammiert!*

⚠ *Sollten Schwächungen, Beschädigungen oder Einstimmungen am Kaminmauerwerk im Zuge unserer Überprüfungs- oder Kehrtätigkeit festgestellt werden, weisen wir umgehend > wenn möglich noch direkt vor Ort darauf hin und versuchen hierfür bzw. für die Anforderungen Verständnis zu erwirken!*

⚠ *Sollten aber unsere Hinweise unberücksichtigt bleiben, liegt die volle Verantwortung für eventuell auftretende Schäden durch die Schwächungen, Beschädigungen und Einstimmungen am Kaminmauerwerk beim ausführenden Unternehmen!*

Wir würden alle Gewerke um Ihr Verständnis bitten, dass die nachhaltige SICHERHEIT der BRANDSCHUTZ und die BETRIEBSDICHTHEIT eingefordert wird! Eine effiziente Schadensvermeidung im Sinne unserer Kunden ist unser Auftrag!

Für auftretende Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

Ihr



Mst. Norbert MITTERDORFER
0664/30 40 045