

Infoblatt - GASGERÄTETAUSCH als Leitfaden

Kurze Ablaufbeschreibung:

- Ø **Anforderung** - Thermentausch > ausgeführt von einem Installationsunternehmen
- Ø **Regelwerk** - TGHKG Tiroler Gasheizungs- und Klimaanlagegesetz §11 (b)

Vor der erstmaligen bestimmungsgemäßen Inbetriebnahme und vor der bestimmungsgemäßen Inbetriebnahme **nach wesentlichen Änderungen von Anlagen** nach § 11 Abs. 1 hat der Betreiber eine Ausfertigung des **Abnahmebefundes** bei der Anlage aufzubewahren **und eine weitere Ausführung der Behörde vorzulegen!**

§11 Abs. c) die **Dichtheit** der Gasanlage einschließlich der Leitungen sowie **die richtige Einstellung und ordnungsgemäße Funktion**, insbesondere auch der **Sicherheits-** und **Regeleinrichtungen**, der **Abgasanlagen** und der allenfalls erforderlichen **Lüftungsanlagen** sichergestellt ist!
- Ø **Überprüfung** des bestehenden Abgassystems

Sinnstiftend ist, wenn **vor dem Tausch** des defekten Gasgerätes, die **bestehende Abgasanlage** auf

 - ✓ **Betriebsdichtheit** nach ON B8201
 - ✓ **Freien Querschnitt** auf der gesamten Länge
 - ✓ im RLUA raumluftunabhängigen C Betrieb (ÖVGW G K32) auf **Sauberkeit** des **bestehenden Verbrennungsluftzuführungsschachtes** (Kamin, Rauchfang), um im Betrieb saubere Verbrennungsluft verfügbar zu haben, zu überprüfen!
 - ✓ *Eine vor dem Tausch des Gerätes, erledigte Überprüfung des bestehenden Abgassystems, vermeidet im Nachhinein einen eventuell massiv erhöhten Aufwand oder eine wohnungsbelastende Reparatur eines undichten und nicht entsprechenden abgasführenden Teiles, der Feuerungsanlage! >>> Abgassystem <<<*
- Ø **Inbetriebnahme Überprüfung** nach erledigtem Thermentausch

Landesgesetzlich vorgeschrieben ist, eine Überprüfung der **gesamten Feuerungsanlage**, aber im speziellen, eine **Betriebsdichtheitsüberprüfung nach ON B8201**, um zu überprüfen, dass keinerlei gefährliches Abgas ausströmen kann und somit Schäden im direkten Umfeld der Feuerungsanlage zu vermeiden! **Eine Befundung und kompetente Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebszustandes nach dem Tausch des Gasgerätes, ist unumgänglich und landesgesetzlich vorgeschrieben!** TGHKG
- Ø **Bestätigung** gegenüber dem Gasversorgungsunternehmen – TIGAS Richtlinien

Der **Ausführende** hat nach Erledigung des Gerätetausches am Technischen Datenblatt der TIGAS

 - ✓ die **Adressdaten** zur Anlagenänderung
 - ✓ die **Gerätekenndaten** der neuen Gasverbrauchseinrichtung
 - ✓ die **Abnahmeüberprüfung** nach dem TGHKG §11
 - ✓ die **Abgasanlagenüberprüfung** (ON B8201)
 - ✓ **Kundenbestätigung – Meldepflicht** an die TIGAS, zu bestätigen bzw. bestätigen zu lassen!

Somit ist ein sicherer, gefahrloser und nachhaltiger Betrieb einer Feuerungsanlage auch nach dem Tausch gewährleistet! **BETRIEBSSICHERHEIT geht über alles, denn ausströmendes Abgas stellt eine Todesgefahr dar!**

Für auftretende Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Ihr

Mst. Norbert MITTERDORFER
0664/30 40 045

